


Basisprincipes uit de hydronica

ing. Eddy Janssen

1. Vermogenregeling

$$P_{in} = \dot{V} \cdot \rho \cdot c \cdot (T_{rad,in} - T_{rad,out}) = P_{out} = P_N \cdot \left(\frac{\Delta T_{log}}{\Delta T_{log,N}} \right)^n$$



$$\Delta T_{log} = \frac{T_{rad,in} - T_{rad,out}}{\ln \frac{T_{rad,in} - T_{room}}{T_{rad,out} - T_{room}}}$$


$$\Delta T_{gem} = \frac{T_{rad,in} + T_{rad,out}}{2} - T_{room}$$

Afbakenen → behoud van massa: $\dot{V}_{in} = \dot{V}_{out}$

→ behoud van energie: $P_{in} = P_{out}$


1. Vermogenregeling

$$P_{in} = \dot{V} \cdot \rho \cdot c \cdot (T_{rad,in} - T_{rad,out}) = P_{out} = P_N \cdot \left(\frac{\Delta T_{log}}{\Delta T_{log,N}} \right)^n$$



$T_{rad,in} = \text{variabel}$


$\dot{V} = \text{constant}$



watertemperatuurregeling


$T_{rad,in} = \text{constant}$

$\dot{V} = \text{variabel}$




waterdebietregeling

1. Vermogenregeling




$T_{rad,in} = \text{variabel}$

$\dot{V} = \text{constant}$




watertemperatuurregeling




$T_{rad,in} = \text{constant}$

$\dot{V} = \text{variabel}$




waterdebitregeling

1. Vermogenregeling



$T_{rad,in} = \text{variabel}$


$\dot{V} = \text{constant}$



watertemperatuurregeling


NIET lineair

- klepkarakteristiek
- klepautoriteit
- regelverhouding



$T_{rad,in} = \text{constant}$

$\dot{V} = \text{variabel}$



waterdebitregeling

1. Vermogenregeling via waterdebiet

Klepcharacteristiek

→ lineair gedrag indien $\Delta p_{\text{klep}} = \text{constant}$




radiator



regelventiel



regelventiel / radiator




1. Vermogenregeling via waterdebiet

Klepkarakteristiek

→ lineair gedrag indien $\Delta p_{\text{klep}} = \text{constant}$

maar $\Delta p_{\text{klep}} \neq \text{constant}$ → **klepautoriteit β**



Stel: klep \searrow dus $\dot{V} \searrow$

c^{te}

\searrow

\nearrow

1. Vermogenregeling via waterdebiet

Klepkarakteristiek

→ lineair gedrag indien $\Delta p_{\text{klep}} = \text{constant}$

maar $\Delta p_{\text{klep}} \neq \text{constant}$ → **klepautoriteit β**

$$\beta = \frac{\Delta p_{\text{klep}}}{\Delta p_{\text{klep}} + \Delta p_{\text{rest}}} = \frac{\Delta p_{\text{klep}}}{\Delta p_{\text{pomp}}}$$


β = mate waarin het debiet luistert naar klep

1. Vermogenregeling via waterdebiet

Klepkarakteristiek

→ **lineair gedrag indien $\Delta p_{\text{klep}} = \text{constant}$**

maar $\Delta p_{\text{klep}} \neq \text{constant}$ → klepautoriteit β



	Δp_{rest}	Δp_{klep}	Δp_{pomp}	β
a	10			
b	10			
c	10			




installatieontwerp

1. Vermogenregeling via waterdebiet

Klepkarakteristiek

→ **lineair gedrag indien $\Delta p_{\text{klep}} = \text{constant}$**

maar $\Delta p_{\text{klep}} \neq \text{constant}$ → klepautoriteit β



	Δp_{rest}	Δp_{klep}	Δp_{pomp}	β
a	10	1		
b	10	10		
c	10	100		


↓
klepkeuze

1. Vermogenregeling via waterdebiet

Klepkarakteristiek

→ **lineair gedrag indien $\Delta p_{\text{klep}} = \text{constant}$**

maar $\Delta p_{\text{klep}} \neq \text{constant}$ → klepautoriteit β



	Δp_{rest}	Δp_{klep}	Δp_{pomp}	β
a	10	1	11	
b	10	10	20	
c	10	100	110	




$$\Delta p_{\text{rest}} + \Delta p_{\text{klep}} = \Delta p_{\text{pomp}}$$

1. Vermogenregeling via waterdebiet

Klepkarakteristiek

→ **lineair gedrag indien $\Delta p_{\text{klep}} = \text{constant}$**

maar $\Delta p_{\text{klep}} \neq \text{constant}$ → klepautoriteit β



	Δp_{rest}	Δp_{klep}	Δp_{pomp}	β
a	10	1	11	1/11
b	10	10	20	10/20
c	10	100	110	100/110

$$\beta = \frac{\Delta p_{\text{klep}}}{\Delta p_{\text{klep}} + \Delta p_{\text{rest}}} = \frac{\Delta p_{\text{klep}}}{\Delta p_{\text{pomp}}}$$




1. Vermogenregeling via waterdebiet

Klepkarakteristiek

→ **lineair gedrag indien $\Delta p_{\text{klep}} = \text{constant}$**

maar $\Delta p_{\text{klep}} \neq \text{constant}$ → klepautoriteit β



	Δp_{rest}	Δp_{klep}	Δp_{pomp}	β
a	10	1	11	1/11
b	10	10	20	10/20
c	10	100	110	100/110

$\beta \nearrow$: - regelgedrag \nearrow
- pompenvermogen \nearrow



1. Vermogenregeling via waterdebiet

Klepkarakteristiek

→ lineair gedrag indien $\Delta p_{\text{klep}} = \text{constant}$

maar $\Delta p_{\text{klep}} \neq \text{constant}$ → **klepautoriteit β**


$$\beta = 1 \dots 0,3 \dots$$



1. Vermogenregeling via waterdebiet


Klepautoriteit: invloed **klepstand zelf** op Δp_{klep}

Interactiviteit: invloed **andere kleppen** op Δp_{klep}
o.i.v. $\Delta p_{\text{gemeenschappelijk}}$




2. Hydronische configuraties

hydronische basisschakelingen: principe



2. Hydronische configuraties

hydronische basisschakelingen: principe



2. Hydronische configuraties


hydronische basisschakelingen: eigenschappen

	Verdeling	Menging	Smoor
Primair debiet	c^{te}	var.	var.
Secundair debiet	var.	c^{te}	var.
Principe regeling	debiet	T_{su}	debiet
Stabiliteit regeling	gevoelig	stabiel	gevoelig
Dode tijd lange afstand	nee	ja	ja
T_{retour} bij deellast	↗	↘	↘

Combineren van eigenschappen → combinatieschakelingen

2. Hydronische configuraties

hydronische combinatieschakelingen



Verdeling

c^{te}

var.

debiet

gevoelig

nee



Menging

var.

c^{te}

T_{su}

stabiel

ja



Smoor

var.

var.

debiet

gevoelig


ja




Combineren van eigenschappen → combinatieschakelingen

2. Hydronische configuraties


hydronische combinatieschakelingen




Actieve mengschakeling met vaste voormenging




Actieve mengschakeling




Passieve smoorschakeling




Passieve mengschakeling




Passieve verdeelschakeling




Passieve moduul




Passieve Verdeel- en mengschakeling met vaste menging



Passieve Verdeel- en mengschakeling met vaste verdeling



Passieve mengschakeling met drukverschilregelaar




Actieve mengschakeling met 2 regelkranen

2. Hydronische configuraties

Hoe retourtemperatuur verlagen ?


Condensatieketel




ketelrendement ↗ als retourtemperatuur ↘

2. Hydronische configuraties evaluatie op retourtemperatuur

radiatorkeuze




80-60°C



70-50°C


mengpunten vermijden

constant ↔ variabel debiet




$$P_{\text{out}} = U \cdot A \cdot (T_{\text{gem}} - T_{\text{omgeving}})$$

$$P_{\text{in}} = \Phi_m \cdot c \cdot (T_{w,\text{in}} - T_{w,\text{out}})$$







2. Hydronische configuraties evaluatie op retourtemperatuur

$$T_{\text{ketel}} = c^{\text{te}} = 75 \text{ }^{\circ}\text{C}$$




2. Hydronische configuraties evaluatie op retourtemperatuur

$$T_{\text{ketel}} = c^{te} = 75^{\circ}\text{C}$$







2. Hydronische configuraties evaluatie op retourtemperatuur

$$T_{\text{ketel}} = c^{\text{te}} = 75 \text{ }^{\circ}\text{C}$$







2. Hydronische configuraties evaluatie op retourtemperatuur

$T_{\text{ketel}} = \text{stooklijn}$










2. Hydronische configuraties evaluatie op retourtemperatuur

$T_{\text{ketel}} = \text{stooklijn}$




2. Hydronische configuraties evaluatie op retourtemperatuur




3. Constant versus variabel debiet

Debietregeling




- eenvoudig
- onbalans (debiet, vermogen)
- meer onbalans bij deellast




3. Constant versus variabel debiet

Temperatuurregeling




gelijkmatiger maar
duurder (pomp)
daarom per gevel




3. Constant versus variabel debiet

Temperatuurregeling



3. Constant versus variabel debiet

Temperatuurregeling




per gevel

→ naregeling gewenst



3. Constant versus variabel debiet

Temperatuurregeling



complexiteit neemt toe


3. Constant versus variabel debiet

Traditionele installaties hebben 3 regelniveaus:

naregeling



voorregeling

productieregeling



3. Constant versus variabel debiet

Individuele ruimteregeling performanter



thermostaatkraan:

- P-regelaar, statische fout
- T-meting op slechte plaats
- geen klokfunctie



elektronisch:

- PI-regelaar, geen statische fout
- T-meting op vrij te kiezen plaats
- centraal beheer

3. Constant versus variabel debiet

Individuele ruimteregeling performanter



→ voorregeling weglaten ?



3. Constant versus variabel debiet

Waterdebiet regelen lokaal per lokaal:

betere naregeling



voorregeling
weglaten

3. Constant versus variabel debiet


Waterdebiet regelen lokaal per lokaal:

betere naregeling

- meer comfort
- minder brandstof
- minder pompenergie

**voorregeling
weglaten**


- lagere investering



4. Inregelen

Case: pomp gebouw B

	ingreep	vermogen
1980	nieuw: G UPS n_3	500 W
1990	$n_3 \rightarrow n_2$ inregelventiel	300 W
2013	nieuw: G MAGNA3	270 W
"	debiet ingeregeld	80 W
"	inregelventiel ↗	30 W



Besluit: belang van hydronisch concept, regelstrategie, inregelen en opleiding